WATER TECHNOLOGY

Zapojenie riadiacej dosky

APOLLO II V1.23 IP · dávkovanie chémie podľa vodomeru



+12 V – žlté prepojky · 0 V – mínus · signál · 230 V AC

DI0–DI3 sú vybudené vstupy: kontakt zapojiť len medzi DI a GND dosky, bez +12 V.

Zdroj → napájanie dosky: červený +12 V, zelený –. Z mínusu zdroja vedie vodič aj na WAGO.